



Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010), a u svezi odredbi Članka 3.  
Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11), REVIZIJE  
PROCJENAE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE GRADA  
ČAZME iz studenog 2017. godine i odredbi članaka 20. i 33. Statuta Centra („Službeni vjesnik  
Grada Čazme“ 40/19.), ravnatelj donosi

## **P R A V I L N I K** **O ZAŠTITI OD POŽARA**

Napomena: Izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku su neutralni, odnose se na ženski i muški rod, bilo da su napisani u muškom ili ženskom rodu.

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Pravilnikom o zaštiti od požara u Centru za kulturu Čazma (u daljem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se:

- mjere zaštite kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara,
- način upoznavanja radnika prilikom stupanja u radni odnos ili rasporeda s jednog radnog mjesto na drugo o opasnostima od požara na tom radnom mjestu,
- položaj radnika zaduženog za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,
- obvezu voditelja i drugih radnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara
- dužnost radnika u slučaju nastanka požara.

#### **Članak 2.**

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na radnike u zgradama Centra za kulturu Čazma (u dalnjem tekstu: Centar) te na treće osobe za vrijeme njihovog boravka u istoj.

#### **Članak 3.**

Zaštita od požara u zgradama Centra organizira se i provodi u prostorima i okolišu u skladu sa zakonom, pod zakonskim aktima i odredbama ovog Pravilnika.

## ***II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA***

### **Članak 4.**

U okviru provođenja mjera zaštite od požara Centra će skrbiti:

1. da se pri projektiranju i izvođenju bilo kojih radova na postojećim objektima, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju objekata i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara,
2. da se osigura opskrbljenost objekata vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara,
3. da se električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u objektima izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara,
4. da se redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja iz točke 3. ovoga članka,
5. da se vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u zgradama Centra osim u onim koji su označeni drugačije,
6. da se prije rada s otvorenom vatrom odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara,
7. da se zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpaci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto,
8. da se zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu,
9. da se u prostorijama, osim za to određenih ne dopusti uporaba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata,
10. da se osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima,
11. da se sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidna mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara,
12. da se mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama.

## ***III. UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA OD POŽARA***

### **Članak 5.**

Osoba odgovorna za provođenje mjera zaštite od požara, a sukladno članku 4. ovog Pravilnika je ravnatelj.

### **Članak 6.**

Radnik iz članka 5. ovog Pravilnika dužan je radnike zgrade Centra prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

Svi radnici moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje i zatvaranje vode u objektu te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

### Članak 7.

Radnici su dužni uključiti se u osposobljavanje prema propisima i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

## **IV. ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA**

### Članak 8.

Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbjijanja požara. Prijenosni aparati ne smiju biti postavljeni tako da im ručka za nošenje mora biti 1,5 m. Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled,
- periodični pregled,
- kontrolno ispitivanje.

### Članak 9.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga ravnatelj. Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost i dostupnost aparata,
- opće stanje aparata,
- kompletnost aparata,
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika. Uočene nedostatke iz stavka 2. ovoga članka radnik treba sam otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka treba povjeriti stručnoj osobi.

### Članak 10.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Periodični pregled vatrogasnih aparata povjerava se ovlaštenoj pravnoj osobi ili obrtniku.

### Članak 11.

Nakon obavljenog periodičnog pregleda iz članka 10. ovoga pravilnika svaki aparat se označava propisanom naljepnicom.

### Članak 12.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata treba se obaviti najmanje svake pete godine. Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 25 bara i bočica s pogonskim plinom do 0,5 l. Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim aparata s CO<sub>2</sub>, treba se obaviti svake dvije godine.

### **V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA**

### Članak 13.

Provedba mjera zaštite od požara u zgradama Centra u obvezi je radnika iz članka 5. ovoga Pravilnika, a on osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara, nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara, skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara, organizira spašavanje radnika i drugih osoba u zgradama Centra u slučaju izbjivanja požara.

### Članak 14.

U cilju zaštite od požara radnici zgrada Centra imaju obveze provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara, upozoravati na opasnost od požara do kojeg bi moglo doći zbog nedostataka na objektima, strojevima, opremi, instalacijama i sl., svladati program ospozobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom, obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara, sve možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada prijaviti radniku iz članka 5. ovoga Pravilnika, neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovu nastajanju izvjestiti vatrogasnu postrojbu na telefonski broj 112 ili 93.

Postupanje radnika suprotno obvezama iz stavka 1. ovoga članka smatra se teškom povredom radne obveze.

### **VI. DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA**

### Članak 15.

Osoba koja prva uoči požar, dužna je odmah prema svojemu znanju i mogućnostima, a uz uporabu odgovarajućih sredstava, početi gasiti.

Osoba koja uoči požar, treba o njemu izvjestiti ovlaštenog radnika za zaštitu od požara, najbližu vatrogasnu postrojbu i ostale osobe koje se nalaze u objektu zahvaćenim požarom.

### Članak 16.

Do dolaska vatrogasne postrojbe radnici zgrada Centra dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

### Članak 17.

Nakon završenog gašenja požara radnik iz članka 5. ovoga Pravilnika treba u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar na mjestu požara osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara, te osigurati dežurstvo do jutra ako je požar ugašen noću.

### Članak 18.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se odmah nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

### Članak 19.

Radnik iz članka 5. ovog Pravilnika dužan je osigurati uvjete za provođenje istražnih radnji u svezi s nastanjanjem požara.

## **VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Centra.

Ravnateljica:

Jadranka Kruljac-Sever

Klasa: 214-01/19-01/100

Urbroj: 2110-06-02-01/19-1.3.2./17

Čazma, 15. srpnja 2019.g

Službena zabilješka:

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Centra za kulturu Čazma 15. 7. 2019. godine.

Ravnateljica:

Jadranka Kruljac-Sever